

## BEKREFTELSE PÅ GJENNOMFØRT TILSYN

Mattilsynet utførte tilsyn hos: Blaker vannverk SA

Til stede under tilsynet: Daglig leder Trond Thoreid, ass. daglig leder Håvard Thoreid,  
forretningsfører Nina Foss og rørlegger Ståle Harsheim

Til stede fra Mattilsynet: Seniorinspektør Trond Reidar Bukholm og seniorinspektør Veronica Dalskau  
Kvalheim

**Hjemmel for tilsyn:** Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn i matloven § 23.

Faktaarket «Informasjon ved tilsyn» ble levert ut i forkant: Ja  Ikke aktuelt

Bilder og/eller video som Mattilsynet tok under tilsynet ble gjennomgått: Ja  Ikke aktuelt

### Under tilsynet så vi på følgende forhold:

Leveringssikkerhet, nødvann, krisevann og farekartlegging og farehåndtering.

### Observasjoner:

Det fremkommer av fremlagt dokumentasjon at Blaker vannverk har god leveringssikkerhet og har robuste løsninger. Har skriftlig avtale med Årnes vannverk datert 24.11.19 med gjensidig levering av 15 l/s. Dette har blitt testet ved at Blaker vannverk stengte ned sitt anlegg under rengjøring av drikkevannsbassenget våren 2021. Årnes vannverk leverte vann til Blaker uten noen utfordringer. Blaker mottok ingen abonnent klager om dårlig lukt, smak eller farge ved levering av reservevann.

Blaker har fem tilkoblingspunkter, to mot Lillestrøm (tidligere Sørums), ett mot Aurskog-Høland og to mot Årnes. Alle tilkoblingspunktene, som er plassert på fire forskjellige endeledninger, kan hver for seg forsyne hele ledningsnettet til Blaker. Reservevannsløsningen testes årlig. Har en avtale med Aurskog-Høland datert 29.07.93 om levering av drikkevann ved akutte driftsforstyrrelser, det fremkommer ikke avtalt leveringsmengde. I tillegg har Blaker en gammel avtale med Sørums datert 18.12.01 om levering av reservevann.

Blaker vannverk har en oppdatert beredskap datert 25.04.2020. Denne omhandler råvannskilder, råvannsledninger, renseanlegg og vannforsyningsssystemet. Det er gjennomført tiltak basert på farekartleggingen.

Alle sårbare abonnenter og kritiske abonnenter er kartlagt.

Blaker vannverk har egen stor vanntank som kan kjøres ut ved behov for nødvann.

Ved krig og terror kan vannverket levere krisevann fra to ulike råvannskilder

Vannverket er sikret mot tilbakestrømning av forurenset væske til vannforsyningsssystemet. Krav til abonnenter om tilbakeslagsventil, kontroll er gjennomført og i orden.

Blaker har samarbeid med fem andre små vannverk. Disse møtes jevnlig og utveksler erfaring og bistand til hverandre.

### Observasjonene utgjør grunnlaget for videre oppfølging.

#### Mattilsynet veiledet om følgende tema/område:

Alle avtaler om levering av reservevann bør inneholde avtalte mengder. Anbefaler en ny avtale med Lillestrøm kommune, da Sørums ikke eksisterer lenger. Det er ikke et krav, da Blaker har bindende avtale med Årnes om 15 l/s (Dette dekker mer enn dagens behov)

### Fullstendig tilsynsrapport ettersendes.

Veronica Dalskau Kvalheim

Signatur inspektør Mattilsynet

\_\_\_\_\_  
Bekreftet mottatt (sign.)