

Blaker Vannverk SA
Svarstadveien 1
1925 Blaker

Deres ref:
Vår ref: 2021/010023
Dato: 5. mars 2021
Org.nr: 985399077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



Mattilsynet fant ingen brudd på regelverket ved gjennomgang av opplysninger om drikkevannsbasseng

Dette tilsynet ble gjennomført som en dokumentkontroll utført av seniorinspektør Veronica Dalskau Kvalheim. Tilsynet er basert på opplysninger om vannforsyningssystemet dere har gitt oss ved registrering i skjematjenesten og ved besvarelse av spørreskjemaet "Spørsmål om drikkevannsbasseng". Vi mottok opplysningene den 15. januar 2021. Videre har vi avklart bakgrunnen for fremsendt informasjon under telefonsamtale den 4. mars 2021.

Dette brevet inneholder en tilbakemelding om hva vi har observert ved gjennomgang av opplysningene.

Oppsummering av tilsynet

I år har Mattilsynet spesielt fokus på distribusjonssystemet, herunder drikkevannsbasseng. Dere har gitt oss opplysninger som egenerklæring. Disse har vi nå har vurdert. Vi har ikke verifisert om opplysningene stemmer i form av fysisk befaring på bassengene eller nærmere gjennomgang av rutiner dere hevder å ha.

Dere har samtidig sikret en langt bedre registrering av drikkevannsbassengene enn vi har hatt tidligere.

Følgende ble kontrollert og vurdert:

- farekartlegging og farehåndtering knyttet til drikkevannsbasseng: i orden
- sikring av drikkevannsbasseng: i orden
- tilstand og drift av drikkevannsbasseng: i orden
- plan for vedlikehold av drikkevannsbasseng: se veiledning

Veiledning

Dere har selv ansvar for å følge det regelverket som gjelder for virksomheten deres. Mattilsynet plikter å likevel å gi dere veiledning i regelverket dersom vi mener det er behov for det, eller dersom dere har konkrete spørsmål knyttet til regelverket jf. fvl. § 11. På bakgrunn av veiledningsplikten gir vi her følgende veiledning: FOR 2016-12-22 nr. 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann § 15 (drikkevannsforskriften § 15).

Dere oppgir at dere har driftsrutine for drikkevannsbasseng, men mangler en sjekkliste for utført kontroll. Vi ønsker å informere dere om at manglende skriftlig sjekkliste for personalet kan medføre at vannverket ikke har kontroll på hva som blir kontrollert, hvor ofte det blir kontrollert og hvem som utfører kontrollen.

Vi ønsker å minne om vår veileder knyttet til drikkevannsforskriften §15, som omtaler at en vedlikeholdsplan bør beskrive tidspunktene dere har planlagt for regelmessig rengjøring, vedlikehold og fornying. For å sikre god kvalitet på arbeidet er det en fordel å utføre dette etter aksepterte standarder.

Konklusjon

Vi har i forbindelse med dokumentgjennomgangen gitt dere veiledning og ikke funnet forhold som trenger oppfølging fra vår side.

Se regelverk og rettigheter.

Med hilsen

Eva Cathrine Langø
seksjonssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter

Regelverk og rettigheter

Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak

Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23 og drikkevannsforskriften

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene

Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

- FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift 22. des. 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

